

| Pos. | Gerätetyp | Verwendete Schaltkontakte |    |    |    |    |    | MAC-Adress-Aufkleber | Gerätestandort | Zusätzliche Notizen |
|------|-----------|---------------------------|----|----|----|----|----|----------------------|----------------|---------------------|
|      |           | A1                        | A2 | A3 | A4 | E1 | E2 |                      |                |                     |
|      |           |                           |    |    |    |    |    |                      |                |                     |
|      |           |                           |    |    |    |    |    |                      |                |                     |
|      |           |                           |    |    |    |    |    |                      |                |                     |
|      |           |                           |    |    |    |    |    |                      |                |                     |
|      |           |                           |    |    |    |    |    |                      |                |                     |
|      |           |                           |    |    |    |    |    |                      |                |                     |
|      |           |                           |    |    |    |    |    |                      |                |                     |
|      |           |                           |    |    |    |    |    |                      |                |                     |
|      |           |                           |    |    |    |    |    |                      |                |                     |
|      |           |                           |    |    |    |    |    |                      |                |                     |
|      |           |                           |    |    |    |    |    |                      |                |                     |
|      |           |                           |    |    |    |    |    |                      |                |                     |
|      |           |                           |    |    |    |    |    |                      |                |                     |
|      |           |                           |    |    |    |    |    |                      |                |                     |
|      |           |                           |    |    |    |    |    |                      |                |                     |
|      |           |                           |    |    |    |    |    |                      |                |                     |
|      |           |                           |    |    |    |    |    |                      |                |                     |
|      |           |                           |    |    |    |    |    |                      |                |                     |

Best.-Nr. 21000556-00 DE

| Pos. | Gerätetyp | Verwendete Schaltkontakte |    |    |    |    |    | MAC-Adress-Aufkleber  | Gerätestandort                         | Zusätzliche Notizen   |
|------|-----------|---------------------------|----|----|----|----|----|---|--|---|
|      |           | A1                        | A2 | A3 | A4 | E1 | E2 |   |  |   |
| 1    | ATLC      | X                         |    | X  |    | X  |    | <br>D4-E3-2C-xx-xx-xx | Gebäude 1<br>Haupteingang<br>UVT 0.1-E | A1: Türöffner Haupteingang Geb. 1<br>A3: Licht Haupteingang Geb.1<br>E1: Meldung Haupteingang : „Tür offen“ |
| 1.1  | ATLCE     | X                         | X  |    |    |    |    | -   | Gebäude 1<br>Haupteingang<br>UVT 0.1-E | A1: Haupteingang Tür Daueroffen<br>A2: Haupteingang Wegebeleuchtung   |
| 2    | AHFV      | X                         |    |    |    |    |    | <br>D4-E3-2C-xx-xx-xx | Gebäude 2<br>Zimmer 312                | Tischgerät bei Empfang<br>Montageart: Tisch   |

| Erläuterungen             |  |
|---------------------------|--|
| Pos.                      | Laufende Nummerierung / frei wählbare Sortierung / Abbildung der Gebäudestruktur (numerisch, alphanumerisch)                                   |
| Gerätetyp                 | Bezeichnung des verwendeten Geräts: AHF / AHFV / AHT / AHTV / AVP / ATLC/NG<br>Bezeichnung der Erweiterungsplatine für ein Gerät: AZIO / ATLCE |
| Verwendete Schaltkontakte | Schaltaus-/eingänge die im Access-System zur Inbetriebnahme aktiv verwendet werden.<br>(Details zu den Schaltkontakten siehe Tabelle unten.)   |
| MAC-Adress-Aufkleber      | Platzhalter für gerätespezifischer Aufkleber mit der MAC-Adresse der Innenstation / des Türcontrollers.  |
| Gerätestandort            | Position des verwendeten Geräts (Gebäude/Etage/Raum/Elektroverteiler)  |
| Zusätzliche Notizen       | Wichtige / zusätzliche Hinweise zum Gerät<br>(Verwendete Schaltkontakte / Eigenschaften / Zusatzhinweis zum Gerätestandort ).                  |

| Gerätetyp                               | Schaltausgänge  |  |   |   | Schalteingänge  |   |  |   |
|---|---|--|---|---|---|---|--|---|
|   | A1  | A2   | A3  | A4                                      | E1  | E2  |  |   |
| Innenstationen<br>AHF/AHFV/AHT/AHTV/AVP | Schließer 30 V, 1 A<br>Klemmen (4, 5)   | -  | -   | -                                       | potentialfreier Kontakt<br>min. 20 V DC, 10 mA<br>Klemmen (3, 6)<br>Etagenruftaster (ERT) | -   | -  | -   |
| Innenstationen Erweiterung<br>AZIO      | -   | Schließer 30 V, 1 A<br>Klemmen (7, 8)      | -   | -                                       | -   | -   | potentialfreier Kontakt<br>min. 20 V DC, 10 mA<br>Klemmen (1, 2)   | -   |
| Türcontroller<br>ATLC                   | Prog. Türöffnerausgang<br>10-16 V AC, max. 700 mA<br>13 V DC, max. 300 mA<br>Klemmen (23, 24) | Schließer 30 V, 2 A<br>Klemmen (13, 14)    | Wechsler 250 V, 6 A<br>Klemmen (11, 12, 14) | -                                       | potentialfreier Kontakt<br>min. 20 V DC, 10 mA<br>Klemmen (15, 16)                        | galvan. getrennt<br>max. 4-30 V DC, 10 mA<br>Klemmen (17, 18)       | -  | -   |
| Türcontroller-Erweiterung<br>ATLCE      | Wechsler 30 V, 2 A<br>Klemmen (11, 12, 14)  | Wechsler 30 V, 2 A<br>Klemmen (21, 22, 24) | Schließer 30 V, 2 A<br>Klemmen (31, 34)     | Schließer 30 V, 2 A<br>Klemmen (41, 44) | potentialfreier Kontakt<br>min. 20 V DC, 10 mA<br>Klemmen (15, 16)                        | galvan. getrennt<br>max. 4-30 V DC, 10 mA<br>Klemmen (17(+), 18(-)) | potentialfreier Kontakt<br>min. 20 V DC, 10 mA<br>Klemmen (25, 26) | galvan. getrennt<br>max. 4-30 V DC, 10 mA<br>Klemmen (27(+), 28(-)) |